

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๔.๔/ว ๑๙๗๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๖๖

พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๔/ว ๓๙๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างเทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ออกให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนโดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อตักไขมันตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ส่งไปให้ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง บ่อตักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงและจัดทำตัวอย่าง เทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาล/ ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอให้จังหวัด แจ้งให้นายอำเภอทราบ และชี้แจงแนะนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลตามแนวทางดังกล่าว รวมทั้งสร้างความตระหนักรและความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้ง บ่อตักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๑
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๐๓๖
ผู้ประสานงาน นายภูวดล พิพุธวัฒน์
โทร. ๐๖-๒๔๓๒-๐๓๐๒

คู่วนที่สุด
ที่ กท 0891.4/ว 393



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชดำเนิน กทม.10300

3 เช้าคม 2549

เรื่อง การติดตั้งปอร์ตัลในมันบ้านบ้านน้ำเสียในอาคาร

ເຮືອນ ຜູ້ວ່າງາຈການຂັ້ງທຳມະຫາດທຸກຂັ້ງທຳ

- ถึงที่ส่งมาด้วย**

 1. ตัวอย่างร่างทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพัทaya/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 2. แนวทางปฏิบัติของอาคารปูกระเบื้องใหม่
 3. แนวทางปฏิบัติของอาคารปูกระเบื้องอัญเชิม
 4. แบบรายงานการติดตั้งปูกระเบื้องในมันเป็นครั้นๆ เสียงในอาคาร

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสียซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ด้านทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาอุณภูมิของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดและข้อตอนการกระชาบอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งกราช 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดของเสีย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียดังนั้นจึงขอให้จังหวัดแต่งตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน ดังนี้

1. กรณีการแตะติ่งปูกกระรางใหม่

1.1 ขอความร่วมมือให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล แต่เมืองพัทฯ พิจารณาออกซื้อบัญญัติห้องถิน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างขึ้นใหม่ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทึบลงหรือให้ไปสู่แหล่งระบายน้ำโดยกำหนดให้ติดตั้งป้องกันใบมันตามตัวอย่างเทศบัญญัติและซื้อบัญญัติห้องถิน ค่างรายละเอียดสิ่งที่ส่งนาคัว 1 โดยขอให้ดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2549

1.2 ขอให่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเข้าเป็นในการติดตั้งบ่อจั๊กไขมันและการกำหนดกฎหมายของบ่อคักในมัน ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจใน
การติดตั้ง ลูดรักษาน้ำบ่อคักในมันและการเก็บขยะจากบ่อไปกำจัด โดยประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนและหลังการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข้อดีที่ท้องถิ่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2. กรณีความไม่สงบในชุมชนที่มีอยู่เพิ่มก่อให้เกิดภัยคุกคาม ตามข้อ 1

เนื่องจากก่อการประกำพใช้ชื่อบัญญัติทึ่งดິນ อาคารสົ່ງປຸກສ້າງທີ່ມີນູ່ເດີນ ໄນນີ້ຂອງກໍາຫັນທາງ
ກຸ່ມານາຍໃໝ່ກຳຕົດຕັ້ງບ່ອດັກໄວ້ນັ້ນ ຈຶ່ງຂອງໄຫ້ອງກໍາປົກຮອງສ່ວນທີ່ມີນູ່ເດີນຂອງຄວາມຮ່ວມມືອຈາກເຂົາຂອງอาคาร
/ແລະດິນປຸກສ້າງ...

และสิ่งปลูกสร้างได้สมัครใจในการติดตั้งบ่อถังไบมันเพื่อใช้ในการจัดการระบบบำ้ำเสียในอาคาร อย่างเป็นระบบทั้งในอาคารที่ก่อสร้างใหม่และอาคารเก่าภายในเขตท้องถิ่นเดียวกัน ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการรณรงค์และการดำเนินการตามแนวทางที่เหมาะสม ดังนี้

- จัดประชุมประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาน้ำเสียที่จะเกิดจากอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
 - สร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าของอาคารและสิ่งปลูกสร้างได้ติดตั้งบ่อถังไบมัน เช่นการลดภาษีโรงเรือนเป็นต้น
 - สำรวจข้อมูลและขั้นตอนเบี่ยงบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารบ้านเรือนที่มีความประสงค์จะติดตั้งบ่อถังไบมัน
 - จัดตั้งกองทุนบ่อถังไบมัน เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและติดตั้งบ่อถังไบมัน
 - ตั้งคณะกรรมการบ่อถังไบมัน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
 - กำหนดเป้าหมายโครงการต้นแบบเพื่อชักจูงในการดำเนินการติดตั้งบ่อถังไบมัน เช่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโรงเรียน
 - ร้านอาหารโดยพิจารณาจากขนาดพื้นที่
 - หอพักโดยพิจารณาจากจำนวนห้องพักตามความเหมาะสม
 - กำหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการติดตั้งบ่อถังไบมัน เช่น
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ติดตั้งบ่อถังไบมันให้ โดยเจ้าของอาคารบ้านเรือนซึ่งผลิตภัณฑ์บ่อถังไบมันสำเร็จรูปเอง
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อถังไบมันอีกครึ่งหนึ่ง
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างติดตั้งบ่อถังไบมันให้กับอาคารบ้านเรือนและเจ้าของอาคารบ้านเรือนผ่อนชำระเงินค่าใช้จ่ายบ่อถังไบมัน เป็นวงศาฯ จนครบ
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตั้งบ่อถังไบมันให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 - จัดตั้งศูนย์การผลิตและติดตั้งบ่อถังไบมัน
 - ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีรายการที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการหนึ่งอาคารบ้านเรือนหนึ่งบ่อถังไบมัน หรืออาจใช้จ่ายจากเงินสะสม รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3. การดำเนินการในระดับจังหวัด

ให้จังหวัดได้น้อมนำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โภชนาธิการและผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาให้การสนับสนุน ดังนี้

1) จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งบ่อคักไขมัน เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทราบ

2) จัดทำแบบบ่อคักไขมันที่ได้มาตรฐานและราคาถูก เพยแพร่ให้แก่ประชาชนผู้สนใจพร้อมแนะนำวิธีการติดตั้งบ่อคักไขมัน

3) จัดทำวิทยากรณ์กอบรมวิธีการติดตั้งบ่อคักไขมันให้แก่เจ้าของอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะประสงค์ติดตั้งบ่อคักไขมัน เป็นต้น

4. การติดตามและประเมินผล

กำหนดระบบวิธีการติดตามและประเมินผลโดยมอบหมายให้ห้องถิ่นจังหวัดเป็นเจ้าของเรื่อง

5. ภาระงาน

ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบรายงาน ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกวันที่ 25 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 พร้อมสำเนาเทศบัญญัติและข้อบัญญัติท้องถิ่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยชัย พอกอังกูร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม

โทร.0-2241-9000 ต่อ 4123 โทรสาร. 0-2241-9000 ต่อ 4102

ตัวอย่าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ครุฑ

เทศบัญญัติเทศบาล _____ /ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล _____
เรื่อง การติดตั้งป้องกันม่านบังน้ำเสียงในอาคาร

พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ (กรณีเทศบาลตำบล) / มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๖๐ (กรณีเทศบาลเมือง) / มาตรา ๕๖ (๑) และ (๓) และมาตรา ๖๐ (กรณีเทศบาลนคร) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๕๖ / มาตรา ๖๒ (๙) และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรณีเมืองพัทยา) / มาตรา ๖๗ (๑) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวัฒนธรรมและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล) และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัตินางประการเกี่ยวกับการกำจัดศิริชัยและเสริมภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๙ และ มาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเทศบาล _____ /เมืองพัทยา/องค์การบริหารส่วนตำบล _____ จึงออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล _____ / ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล _____ เรื่อง การติดตั้งป้องกันม่านบังน้ำเสียงในอาคาร พ.ศ.”

ข้อ ๒ เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพื้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผยแพร่ สำนักงานเทศบาล _____ /ศาลาว่าการเมืองพัทยา /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผยแพร่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล _____ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับกฎระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาล/เมืองพัทยา/องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อเด็ก” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระดอง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

045713035 of 17 / “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ...

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานเทศบาล/พนักงานเมืองพัทยา/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ เทศบัญญัติ/ข้อนัยญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทึ่งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนี้

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ & ติดตั้งป้องกันตามมาตรฐานที่เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อคักไนมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อคักไนมันเข่นเดียวกัน

ข้อ ๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เป้าตรวจอาการและบริเวณที่ตั้งอาการในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เข้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือใส่ในไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการตัดตึ้งป้องกันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการคุ้นแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไข่มันในบ่อตักไข่มันไปกำจัดและซ่อนแซมบำรุงรักษาบ่อตักไข่มันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๕ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเข้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๓ (๑) ต้องระวังไทยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ได้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวังโภยปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อถังไกมันน้ำเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เข้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บูรณะแห่ง อาชีวะ พื้นที่บูรณะ พื้นที่เกียรติธรรม^{พื้นที่ในชนบท เป็นต้น}

ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตาม
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **๑๒** เดือน **มิถุนายน** พ.ศ. **๒๕๖๓**

(นายท่องถิน ไทย ไสสะอาด)

นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แนวทางปฏิบัติของอาคารปูนสร้างใหม่

- 1) เมื่อเทศบัญญัติและข้อบัญญัตินี้ มีผลบังคับใช้ให้ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัติและข้อบัญญัติท่องถิน
- 2) พิจารณาออกแบบกำหนดคุณลักษณะบ่อคักไขมันเพื่อบัญบัดการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติและข้อบัญญัติดังนี้
- 3) จัดทำแบบบ่อคักไขมันตามคุณลักษณะที่กำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อคักไขมันไว้บริการประชาชน หรือพิจารณาจากแบบบ่อคักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อคักไขมัน (เอกสารแนบ)
- 4) กำหนดให้ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปูนสร้างอาคาร จะต้องมีรายการบ่อคักไขมันในแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- 5) กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อคักไขมันรวมถึงการดูแลรักษา เก็บขันน้ำมันและไขมันออกจากบ่อไปกำจัด ตลอดจนเปลี่ยนบ่อคักไขมันใหม่ ในกรณีที่บ่อคักไขมันเดิมไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
- 6) ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบอาคาร เพื่อสั่งการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองติดตั้งบ่อคักไขมันตามเทศบัญญัติและข้อบัญญัตินี้
- 7) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีเหตุจำเป็นอันสมควรที่ไม่สามารถติดตั้งบ่อคักไขมันได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินเข้าช่วยเหลือในการติดตั้งบ่อคักไขมันจนสำเร็จ
- 8) เจ้าพนักงานท้องถินอาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัติและข้อบัญญัตินี้ เช่น อาคารบางหลังที่ปูนสร้างบนพื้นที่ภูเขาหรือในพื้นที่ชนบทหรือในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติของอาคารสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม

1. กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ติดตั้งบ่อถังไนมันเอง

1.1 จัดประชุมประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น เมื่อมีการระบายน้ำเสียจากหลายแห่งมาร่วมกันในแหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมโดยรวม หากไม่มีการบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด จึงสมควรที่ประชาชนทุกคนจะต้องร่วมมือกันติดตั้งบ่อถังไนมันในอาคารบ้านเรือน เพื่อดักจับไนมันและนำมันทุกประเภท ก่อนจะระบายน้ำลงสู่แหล่งระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะไนมันและน้ำมันเป็นต้นเหตุของสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดน้ำเสีย

1.2 สร้างแรงจูงใจในการติดตั้งบ่อถังไนมัน โดยยังคงรักษาส่วนท้องถิ่นพิจารณา ลดค่าน้ำประปา ลดค่าภาระไฟฟ้า จัดทำประกาศนียบต์ครัวเรือนดีเด่นให้กับผู้ติดตั้งบ่อถังไนมัน เป็นต้น

1.3 สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารบ้านเรือนที่มีความประสงค์จะติดตั้งบ่อถังไนมัน

1.4 จัดตั้งกองทุนบ่อถังไนมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารบ้านเรือนที่มีความประสงค์จะติดตั้งบ่อถังไนมัน แต่ขาดความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ มีสภาพยากจน ไม่มีเงิน ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ขาดแคลนเครื่องมือฯลฯ ได้ติดตั้งบ่อถังไนมัน ประกอบกับเป็นค่าบริหารจัดการโครงการฯ ส่วนการจัดหาเงินกองทุนและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ อาจดำเนินการด้วยวิธีการ เช่น ทอดผ้าป่าบ่อถังไนมัน เป็นต้น

1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการบ่อถังไนมัน เพื่อบริหารจัดการโครงการฯ โดยพิจารณาจากกลุ่มนบุคคล ที่มีศักยภาพ มีความเสียสละ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป อาทิ เช่น ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครต่างๆ ช่างฝีมือก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด ด้วยการติดตั้งบ่อถังไนมันในท้องถิ่นต้น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศึกษาเรียนรู้ ฝ่ายจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ ฝ่ายผลิตและติดตั้ง ฝ่ายติดตามผล และฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือและร่วมดำเนินการกับคณะกรรมการดังกล่าว

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งบ่อถังไนมัน

2.1 กำหนดเป้าหมายในการติดตั้งบ่อถังไนมันให้กับอาคารและสถานที่ดังต่อไปนี้
ภายในปี 2550

- โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโรงเรียน
- ร้านอาหารขนาดพื้นที่เกินกว่า 2,500 ตารางเมตร จำนวน 30 %
- หอพักที่มีห้องพักตั้งแต่ 50 ห้องขึ้นไป จำนวน 10 %

2.2 กำหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการติดตั้งบ่อคักไขมันจากแนวทางเลือก ดังนี้

- เจ้าของอาคารบ้านเรือนซึ่อผลิตภัณฑ์บ่อคักไขมันสำเร็จรูป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งให้โดยไม่คิดค่าบริการติดตั้ง

- เจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อคักไขมัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้างติดตั้งบ่อคักไขมัน โดยไม่คิดค่าบริการติดตั้ง

- เจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อคักไขมันครึ่งหนึ่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อคักไขมันให้อีกครึ่งหนึ่ง พร้อมก่อสร้างติดตั้งบ่อคักไขมัน

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างติดตั้งบ่อคักไขมันให้กับอาคารบ้านเรือน แล้วให้เจ้าของอาคารบ้านเรือนผ่อนชำระเงินค่าบ่อคักไขมัน เป็นวงๆ จนครบ

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตั้งบ่อคักไขมันให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2.3 จัดตั้งศูนย์การผลิตและติดตั้งบ่อคักไขมัน โดยกำหนดรูปแบบบ่อคักไขมันตามความเหมาะสมของอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภท

2.4 ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีรายการที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการหนึ่งอาคารบ้านเรือนหนึ่งบ่อคักไขมันหรืออาจใช้จ่ายจากเงินสะสม เพื่อสนับสนุนการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจกรรมที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายของ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548)

แบบรายงานผลการออกเก็บบัญชี/ข้อมูลบัญชี ติดตั้งบ่อถังไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารบ้านเรือน

จังหวัด.....

ประจำวันที่..... เดือน

อำเภอ		อยู่ระหว่างการออกเก็บ บัญชี/ข้อมูลบัญชี	ว.ด.ป. ออกเก็บบัญชี/ ข้อมูลบัญชี อบต.	อาคารบ้านเรือนปลูกสร้างใหม่		อาคารบ้านเรือนปลูกสร้างอยู่เดิม	
เทศบาล	อบต.			จำนวนปลูก สร้างใหม่ (แห่ง)	ติดตั้งบ่อถัก ไขมัน(แห่ง)	จำนวนปลูกสร้าง อยู่เดิม (แห่ง)	ติดตั้งบ่อถัก ไขมัน(แห่ง)
อำเภอ.....						1. โรงเรียน	
เทศบาล.....	1. ว.ด.ป.จัดทำร่าง					2. หอพัก	
อบต.	เทศบัญชี/ ข้อมูลบัญชี					3. ร้านค้า	
	2. ว.ด.ป.เสนอสภาพ					4. ร้านอาหาร	
	3. ว.ด.ป.เสนอ ผวจ.						
	4. ว.ด.ป.เสนอ นอ.						

สรุป 1. จำนวนเทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบลที่อยู่ระหว่างการออกเก็บบัญชี/ข้อมูลบัญชี จำนวน แห่ง

2. จำนวนเทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบลที่มีการออกเก็บบัญชี/ข้อมูลบัญชีบังคับใช้กับอาคารบ้านเรือน

ให้ติดตั้งบ่อถักไขมันบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน จำนวน แห่ง

3. อาคารบ้านเรือนที่มีการติดตั้งบ่อถักไขมันบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน จำนวน แห่ง

ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด.....

แบบรายงานผลการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อถังไก่ในบ้านเรือนภายในอาคาร

เทศบาล/อบต..... อําเภอ..... จังหวัด.....

ประจำวันที่ เดือน

การออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ อบต.		ว.ด.ป. ออกเทศบัญญัติ/ ข้อบัญญัติ อบต.	อาคารบ้านเรือนปลูกสร้างใหม่		อาคารบ้านเรือนปลูกสร้างอยู่เดิม	
ว.ด.ป.ที่น้ำเข้า ประชุมสภาพท้องถิ่น	ว.ด.ป.ที่นำเสนอด น.อ./พ.ว.จ.อนุมัติ		จำนวนปลูกสร้างใหม่ (แห่ง)	ติดตั้งบ่อถัง ไก่มัน(แห่ง)	จำนวนปลูกสร้างอยู่เดิม (แห่ง)	ติดตั้งบ่อถัง ไก่มัน (แห่ง)
					1. โรงเรียน 2. หอพัก 3. ร้านค้า 4. ร้านอาหาร	

ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อคักไขมัน

บ่อคักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

1. บ่อคักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์
2. ก้นบ่อคักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อคักไขมัน

1. บ่อคักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- 1.1.1 ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์

- 1.1.2 ทรายหยาบและทรายละเอียด

- 1.1.3 เหล็กสีนกalem RB ขนาด Ø 9 มม.

- 1.1.4 วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในห้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.30-0.40 ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 1.00 ม. สูง 0.35-0.40 ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.40-0.45 ม.

1.1.5 ห่อ PVC ชั้น 8.5 ห่อเข้า ขนาด Ø 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด Ø 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน นก.17-2532)

1.2 วิธีการก่อสร้าง

1.2.1 ขุดดินลึกลงไป โดยครุดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อคักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดลุ่มให้มีสันผ่านศูนย์กลางของลุ่มใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ 50 ซม. โดยรอบหรือพื้นที่ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. ให้ดูดูดแล้วให้ดูว่าดินกันหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหานกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย

2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด Ø 4-8 นิ้ว ยาว 3.0 - 6.0 ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2-3 ซม.

1.2.2 ผูกเหล็กสีนกalem ขนาด Ø 9 มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง 20 x 20 ซม. (ตามรูปแบบ)

1.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1:2:4 หนา 10 ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ 2-3 ซม.

1.2.4 นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมชาติ เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาร่องขอบซีเมนต์ฯ ธรรมชาติ เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากัน 1:1 พร้อมทั้งหากจะเจาะต่อห้องน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบด้วยอ้อให้แน่นแล้วปิดฝ่าปูนท้องตลาด

1.2.5 การต่อรับน้ำเข้าและนำออกจากบ่อดักไนมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทึบที่ออกจากชุดปูรุงอาหารหรือจากชุดล้างงานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไนมันเกะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสมเด่นของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทึบให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไนมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือร่องน้ำ คูคลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจนอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายนอกจากตัวบ่อดักไนมันได้

2. บ่อดักไนมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

2.1.1 ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์

2.1.2 ทรายหยาน

2.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø 9 มม.

2.1.5 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้าขนาด Ø 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด Ø 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.17-2532)

2.2 วิธีการก่อสร้าง

2.2.1 ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเข้าบ่อดักไนมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ 0.80-1.00 ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วคุ่ว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไนมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยานกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย

2) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2-3 ซม.

2.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไนมัน (ตามรูปแบบ)

2.2.3 เทคอนกรีตอัตราส่วน 1 : 2 : 4 ที่ฐานพื้นบ่อดักไนมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ 2-3 ซม.

2.2.4 ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดคำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้น ให้ทำการเอาน้ำสะอาดครด ไม้แบบให้ทั่งจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน 1 : 2 : 4 ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุบคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพรากระจายมีการร้าวซึมได้

2.2.5 การถอดไม้แบบ ให้ทำการไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ 3-5 วัน แล้วให้ตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด ไม่มีให้ทำการอุดทันที

2.2.6 การต่อรับน้ำเข้าและนำออกจากบ่อดักไนมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทึบที่ออกจากชุดปูรุงอาหารหรือจากชุดล้างงานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทึบให้ต่อรับน้ำทึบที่ออกจากบ่อดักไนมัน ไม่ลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือร่องน้ำ คูคลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจนอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทึบที่ออกจากบ่อดักไนมันได้

รายละเอียดบ่อตักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อตักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อแบ่งได้ 2 ส่วน ซึ่งชื่อมต่อ กัน ในส่วนที่ 1 จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ชากรเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดผ่านก้นเข้าส่วนที่ 2 ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่漂浮อยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกໄไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกอาจไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อตักไขมัน มี 2 รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

1. บ่อตักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อตักไขมันได้ การติดตั้งฟังไวน์พื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย 6 ซม.

2. บ่อตักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคารสูญьевอาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อตักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย 6 ซม.

ค่าใช้จ่ายบ่อตักไขมัน

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. บ่อตักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ | ราคาประมาณ 2,000-3,000 บาท |
| 2. บ่อตักไขมันแบบสร้างในที่ | ราคากลางๆ ตามขนาดของบ่อ |

การใช้งานและการดูแลรักษา

- ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อตักไขมัน
- ต้องไม่หลงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อตักไขมัน
- ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
- ต้องหมั่นโดยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้น้ำตะแกรงออกสมำเสมอ
- ห้ามเอานำออกจากส่วนอื่นๆ เช่น นำล้างมือ นำอาบน้ำ นำซัก นำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อตักไขมัน
- ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อตักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิด密ชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รอดเทศนาลงนำไปกำจัดต่อไป
- หมั่นตรวจสอบท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อตักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำความสะอาดข้อ 6 ถึงมากกว่าเดิม